Revisions						
4783-01-08-0201	1 CHGD. ARRGT. OF R.H. FRT. PEND. PLATEN ASSEM'S. ABOVE ROOF TUBES S.J.E. 9-30-82	2 CHGD. LOCATION OF ECON. INLET HDR. SIDE INLET CONN. FROM N.S. TO F.S. S.J.E. 10-7-82	3 CHGD. O.D. OF S.H. L.T. OUTLET HDR. FROM 12 3/4" O.D. TO 16" O.D. & HDR. NIPPLES & LINKS TO SUIT S.J.E. 10-26-82	4 CHGD EL. OF SH. HORIZ. SPCD INLET HDR 106'-3 1/4" (WAS 106'-9 1/4") CHGD DIM. BETWEEN (G) AND (H) FROM 2'-1 1/8" TO 2'-0 5/8" E.F. 01-12-83	5 CHGD TITLE IN TITLE BLOCK ADDED EL. 129'-11/16 (R.H. FINSH)	6 ADDED EL. FOR SPCR TBS

FLO 2414

PPA. SECTION SIDE ELEVATION-UPPER PORTION

CORELCA TERMOGUAJIRA #2 150 MW

LOS DISEÑOS SON DE PROPIEDAD DE DISTRAL S.A. NO PUEDEN SER UTILIZADOS NI EN PARTE NI EN SU TOTALIDAD SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LA LEY 86 DE 1946.

APROBADO PARA: CONSTRUCCION — FECHA 8.VI.83 — FIRMA

REVISIONES

No.	FECHA	POR	REV.	APRO.	
5	1-VI-83				LO ENUNCIADO EN LA MARGEN SUP. DEL PLANO
6	25-I-84				LO ENUNCIADO EN LA MARGEN SUPERIOR DEL PLANO

DISTRAL S.A.
BOGOTA COLOMBIA

TERMOCERREJON II

ARREGLO GENERAL DE PARTES DE PRESION PARTE SUPERIOR

DIBUJO	REVISO	APROBO	ESCALA	PLANCHA No.	REV
11-V-83	1-VI-83	8.VI.83	3/8"=1'-0"	4783-01-08-0201	6

ZC 82-1E 0100